



Ex-convento de Santo Domingo de Guzmán



Dirección: Calle Santo Domingo, 1
San Cristóbal de La Laguna, 38201.
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono: 922 262 743



Web: aytolalaguna.es/servicios/cultura



Horario: De lunes a viernes de 10a 14h. y de 17 a 20h
Sábados de 11a 14 h



Entrada: Gratuita



Guagua/Bus: Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía: Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible: Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo



Información General.



El Antiguo Convento de Santo Domingo constituye uno de los hitos patrimoniales de La Laguna, como Fundación de la Orden Dominicana, como centro educativo y más tarde, tras los procesos desamortizadoras, como seminario. En 1.527 los Religiosos Dominicos, inician la construcción del recinto conventual, donde permanecerán hasta la exclaustración en el siglo XIX. Posteriormente, tendrá otros usos; casa parroquial, cárcel eclesiástica y ocasionalmente residencia episcopal. En la etapa contemporánea ha sido seminario diocesano y centro de educación para adultos. El Antiguo Convento tiene anexa la Iglesia de Santo Domingo. Fue construida a partir del siglo XVI. Constituye una única nave con varias capillas laterales, con una importante riqueza artística en su interior. El 20 de diciembre de 1986 se declaraba la Iglesia de Santo Domingo de La Laguna como monumento histórico-artístico de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias, pero el inmueble en su totalidad (iglesia y convento) y su entorno se declararon Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, el 7 de octubre de 2008.



El Exconvento está situado en la Plaza de Santo Domingo. Para acceder a la plaza hay una rampa y un tramo de escalones que arranca desde la acera de la calle Santo Domingo. La calle tiene una pendiente del 10% en toda su longitud.

La rampa para acceder a la plaza tiene 3.5m de largo y 1.40 m de ancho, con un desnivel del 22%. Esta rampa no se ha enrasado en el pavimento y finaliza con un peldaño de 15cm de altura. El tramo de escalones y la rampa no están señalizados visual ni táctilmente.



La puerta de entrada al Exconvento no tiene desniveles. Seguidamente se encuentra una puerta de cristal, que está señalizada con el logotipo. Para acceder al hall y punto de información hay dos escalones y, como alternativa accesible, una rampa de madera con pavimento antideslizante de 1,20 m de anchura, 3 m de largo y un desnivel del 8%. La rampa dispone de pasamanos. Los escalones y la rampa no están señalizados de forma táctil ni visual.

Entorno exterior:

- **Tipo de calle:** mixta (peatonal y vehicular) con 1.20m de anchura, con un 10% de desnivel.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.
- **Loseta:** Si
- **Con rebaje/vado rebajado en la acera próxima al establecimiento:** Si
- **Pavimento homogéneo y antideslizante:** Si



Entono exterior

Entrada:

- **Acceso:** Sin desniveles
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si
- **La entrada analizada es:** La principal
- **Obstáculos en la puerta:** No
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm



Entrada



Zona de atención al público:

Mobiliario

- **Mostrador de atención al público próximo a la entrada:** Si
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** No.



Recepción

Personal de atención al público

- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si.
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No

Circulación interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Total
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/altorrelieve/braille:** No




Interior

Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante escaleras y ascensor.

Escaleras:

- **Altura del escalón:** 22 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No



Escaleras



Ascensor:

- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.05m anchura y 1.47m de fondo de la cabina)
- **Con información sonora:** Si (en el interior de la cabina).
- **Con información visual:** Si (en el interior de la cabina).

Botones del ascensor

- **De color contrastado:** Si
- **En altorrelieve:** Si
- **En braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si



Ascensor


Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **El mobiliario expositivo permite la aproximación a personas usuarias de silla de ruedas:** Si, parcialmente.
- **Bucle de inducción magnética:** No
- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva.



Mobiliario

- **Mapa turístico con la ubicación del Exconvento de Santo Domingo:** Sí, el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna incluye todos los itinerarios peatonales accesibles para PMR. Descargable en la web del Ayto de La Laguna.



Mapa



-  **Vídeo del Exconvento de Santo Domingo:** Sí, con locución y subtulado en español descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.

- **Audioguías con audiodescripción del Exconvento de Santo Domingo:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Sacra (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).




Audioguías

- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española del Exconvento de Santo Domingo:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Sacra (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).



Signoguías

- **Audioguías con locución en español del Exconvento de Santo Domingo:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Sacra (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).



Itinerario ruta

-  **Información del Exconvento en Lectura fácil:** Sí, en la Guía de La Laguna Inclusiva en Lectura Fácil.

- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.

Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR (personas con movilidad reducida)

- **Acceso sin desniveles:** Sí
- **Ancho de paso de la puerta:** Mayor o igual a 80cm
- **Apertura de la puerta:** Hacia el interior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** No.



Inodoro

- **Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:** Si
- **El espacio lateral es mayor o igual que 80 cm:** Si. Lado derecho
- **Tiene barra(s) de apoyo:** Sí
- **Barras de apoyo del inodoro:** Lado izquierdo y derecho; lado derecho abatibles, lado izquierdo fija.
- **Altura del asiento del inodoro:** Estándar (entre 40 y 45cm)

Lavabo


- **Con grifo de monomando**
- **Sin pedestal**

Claustro: Acceso


- **Ubicación:** En planta baja
- **Acceso al Claustro:** Se accede, a través de 2 escalones con una rampa como alternativa practicable.
- **Características de la rampa:** 1.75 m de largo, con una anchura de 1m y una inclinación de 18%.
- **El inicio y final de la rampa está señalizada con una franja de color contrastada:** Si.
- **Características de los escalones:** escalones con bocel y altura de 25 cm.
- **El inicio y final de los escalones están señalizados con una franja de color contrastado:** Sí.



Aseo



Lavabo



Rampa claustro



Claustro



Sala de exposiciones de la planta baja y primera planta

- **Entrada accesible a las salas de exposiciones:** Sí
- **Tipo de suelo:** homogéneo y sin desniveles
- **Anchura de paso de la puerta principal superior a 1m:** Sí
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Señalización homogénea:** Sí
- **Señalización con contraste de color /atorrelieve / braille:** No
- **Material expositivo:** El contenido expositivo y su mobiliario es variable, dependiendo de la temática. Hay vitrinas y paneles accesibles



Planta Baja



Primera Planta

Salón de actos – Sala de presentaciones

- **Ubicación:** en la planta baja
- **Acceso a la sala:** se realiza sin desniveles desde el corredor/pasillo del claustro.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y sin desniveles.
- **Anchura de paso de la puerta principal superior a 1m:** Sí
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mesa de estrado:** Tiene un escalón.
- **Dispone de plazas reservadas para PMR:** No, pero su mobiliario móvil permite habilitar espacios reservados en las primeras filas.
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Está equipada con bucle magnético:** No



Sala polivalente



Ex-Convento de San Agustín



Dirección:

Calle San Agustín, 46
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono:

922 250 742
922 250 733 IES (Instituto Enseñanza
Secundaria Canarias)



Web:

iescanariascabrerapinto
www.museocabrerapinto.es



Email:

38002831@gobiernodecanarias.org



Horario:

Lunes a viernes de 9 a 17h.



Entrada:

Gratuita



Guagua/Bus:

Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía:

Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible:

Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo



Información General.

La fundación del convento se lleva a cabo en el siglo XVIII por dos frailes Agustinos llegados a la isla durante la Conquista. En 1821 se suprimió la actividad conventual y se convirtió en Universidad, quedando a partir de 1846 como instituto de enseñanza, función que mantiene en la actualidad, llamado IES Canarias Cabrera Pinto.

La rehabilitación del instituto Cabrera Pinto de Canarias se llevó a cabo en 1997 solucionando las innumerables patologías que padecía el edificio y restaurando el primer patio claustal para adaptarlo a un nuevo uso museístico.

La primera iglesia que tuvo el convento ocupaba parte del patio de entrada y se derruyó a medida que se iba construyendo la nueva, que se terminó en 1765. En 1964, un incendio la destruyó en su totalidad.

A la derecha de la entrada se eleva, como un fantasma, la portada barroca de la desaparecida iglesia, de la que solo se conservan las sombras de su estructura.

La entrada del convento se realiza por debajo de un Torreón de planta cuadrada con acabado en piedra, construido en el siglo XVIII, con un reloj de 1912.



El claustro principal dispone de dos plantas de galerías alrededor de un jardín de planta cuadrada. Los vanos se sostienen mediante columnas de piedra en las dos plantas, solución característica de la llamada arquitectura colonial portuguesa.

En sus proximidades se encuentra el acceso a la escalera principal en la que se observa el escudo de la Universidad Agustiniense del siglo XVIII.



El acceso al Ex-Convento se realiza por la puerta principal de forja a un patio previo.

Se requiere solicitar a recepción una rampa para salvar el peldaño de 10cm de altura existente entre la calzada y el patio de la entrada. La puerta principal del Ex-Convento tiene un peldaño de madera de 12cm de altura. Este travesaño de madera puede eliminarse si se abre la puerta totalmente. Hay un pasillo alrededor del claustro que permite la circulación de usuarios de sillas de ruedas.

Entorno exterior:

- **Tipo de calle:** llana, peatonal y accesible.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.

Entrada:

- **El acceso al edificio tiene:** un escalón de piedra de 10 cm de altura. Se requiere solicitar a recepción una rampa para salvar esa altura.
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si, hay un tótem informativo y un mapa en el exterior.
- **La entrada analizada es:** la principal.
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm.
- **Obstáculos en la puerta:** Sí, la puerta tiene un travesaño de madera de 12cm de altura. Existe la posibilidad de abrir la puerta totalmente, con lo que se suprimiría esta barrera.



Entono exterior



Puerta principal



Zona de atención al público:

Mobiliario

- **Mostrador de atención al público próximo a la entrada:** Si
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** No.

Personal de atención al público


- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si.
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No.

Circulación interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Total
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/altorrelieve/braille:** No



Circulación interior




Circulación interior


Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

Escaleras

- **Altura del escalón:** 24 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No



Dependencias



Escaleras



Ascensor

- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.10m anchura y 1.40m de fondo de la cabina)
- **Con información sonora:** Si (en el interior de la cabina)
- **Con información visual:** Si (en el interior de la cabina).
- **Botones del ascensor**
- **De color contrastado:** Si
- **En altorrelieve:** Si
- **En braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si




Ascensor

Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva.
- **Mapa turístico con la ubicación del Exconvento de San Agustín:** Sí, el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna incluye todos los itinerarios peatonales accesibles para PMR. Descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.
- **Vídeo del Exconvento de San Agustín:** Si, con locución y subtulado en español descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.



Tótem Informativo



Mapa



- **Audioguías con audiodescripción del Exconvento de San Agustín:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).



Audioguías

- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española del Exconvento de San Agustín:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).



Signoguías

- **Audioguías con locución en español del Exconvento de San Agustín:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).



Itinerario de la ruta

-  **Información del Exconvento de San Agustín en Lectura fácil:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil .

- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.


Aseo adaptado en zonas comunes

- **Acceso sin desniveles:** Sí
- **Ancho de paso de la puerta:** Mayor o igual a 80cm
- **Apertura de la puerta:** Hacia el interior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** No



Inodoro

- **Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:** Si
- **Espacio lateral mayor o igual que 80 cm:** Si, en el lado izquierdo
- **Tiene barra (s) de apoyo:** Sí
- **Barras de apoyo del inodoro:** Lado izquierdo
- **La barra de apoyo del lado izquierdo es:** abatible
- **Barra al lado derecho:** No tiene.
- **Altura del asiento del inodoro:** Estándar (entre 40 y 45cm)



Aseo

Lavabo


- **Con grifo de monomando**
- **Sin pedestal**



Lavabo

Sala de exposiciones de la planta baja y primera planta

- **Acceso a la sala de la planta baja y primera planta:** La sala de la planta baja se encuentra al mismo nivel que la recepción, el claustro y el salón de actos. El acceso a las salas de exposiciones de la 1ª planta se realiza en ascensor como medio alternativo a las escaleras..
- **Tipo de suelo:** homogéneo y sin desniveles
- **Anchura de paso de la puerta principal:** 2 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí



Planta baja



- **Mobiliario ordenado:**

Sí

- **Iluminación**

homogénea: Sí

- **Señalización**


homogénea: Sí

- **Señalización con**

**contraste de color /
atorrelieve / braille:** No

- **Material expositivo:**

El contenido expositivo y su mobiliario es variable, dependiendo de la temática. Hay vitrinas y paneles accesibles.



Sala planta alta



Sala Blas Cabrera Felipe

Salón de actos – Sala de presentaciones

- **Ubicación:** en la planta baja

• **Acceso a la sala:** se realiza sin desniveles.

• **Tipo de suelo:** homogéneo y sin desniveles.

• **Anchura de paso de la puerta principal:** 2 m

• **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí

• **Mesa de estrado:** A nivel de la sala.


• **Dispone de plazas reservadas para PMR:** No, pero su mobiliario móvil permite habilitar espacios reservados en las primeras filas.

• **Iluminación homogénea:** Sí

• **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí

• **Mobiliario ordenado:** Sí

• **Está equipada con bucle magnético:** No



Puerta salón de actos



Palacio Salazar - Obispado de Tenerife



Dirección: C/San Agustín, 28
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono: 922 258640



Web: obispadodetenerife.es



Horario: De lunes a viernes de 9 a 13h.



Entrada: Consultar web.



Guagua/Bus: Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía: Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible: Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo



Información General.

El Casa Salazar o Palacio Episcopal es un palacio barroco canario, uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura típica del archipiélago que combina también elementos manieristas y neoclásicos. En 1681 el Conde del Valle de Salazar, Cristóbal Salazar de Frías, ordenó su construcción. El edificio dispone de dos plantas, en las que destaca la fachada con su remate central y las llamadas llamativas gárgolas. El frontispicio del palacio concluye con un parapeto central adornado con el escudo de mármol de la familia Salazar.



El palacio, que fue adquirido por el consistorio lagunero el pasado siglo, es en la actualidad, la sede del Obispado de la Diócesis Nivariense desde finales del siglo XIX. Además, en 1983

fue incluido dentro de la Red de Espacios protegidos del Ministerio de Cultura con la denominación de Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento.

El 23 de enero de 2006 un incendio arrasó el edificio, quedando parcialmente solo la fachada de piedra.

Tras varios años de restauración y reconstrucción, sufragadas por instituciones públicas, iglesia, empresas y particulares, se inaugura el edificio el 19 de junio de 2009. Junto con la Casa Palacio de Nava, constituye uno de los mejores exponentes de la arquitectura culta nobiliaria en Canarias.



La entrada a la Casa Salazar tiene un escalón de 16 cm de altura. Para salvar esa altura existe un itinerario alternativo accesible a través de la Librería Diocesana situada en el edificio anexo, que comunica con el vestíbulo del palacio. Tanto la puerta de acceso desde la calle a la librería como la del vestíbulo tienen un ancho libre de paso de 90 cm.



Una vez en el vestíbulo, se accede al patio del palacio por una puerta de forja de doble hoja, de apertura hacia el interior y con un ancho de libre de paso de 70cm en cada hoja. El recorrido interior se realiza a través de un claustro con columnas que soportan la galería superior.

Entorno exterior:

- **Tipo de calle:** llana, peatonal y accesible.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.



Entorno exterior

Entrada:

- **El acceso al edificio tiene:** un escalón de piedra de 16 cm de altura. Existe un itinerario alternativo accesible a través de la librería diocesana situada en el edificio anexo, por una puerta que comunica la librería con el vestíbulo del palacio. El borde del escalón no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado

- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si, hay un tótem informativo en el exterior.

- **La entrada analizada es:** la alternativa.

- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm.



Entrada alternativa

Zona de atención al público:

- **Mostrador de atención al público:** próximo a la entrada: Si.
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** No.
- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si.
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No



Circulación interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Total
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/ altorrelieve/ braille:** No



Claustro

Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

Escaleras

- **Altura del escalón:** 22 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No



Escaleras

Ascensor

- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.10m anchura y 1.40m de fondo de la cabina)
- **Con información sonora:** Si (en el interior)
- **Con información visual:** Si (en el interior).
- **Botones de color contrastado:** Si
- **Botones en altorrelieve:** Si
- **Botones en braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si



Ascensor



Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Sí, en la Guía de La Laguna Inclusiva.

- **Mapa turístico con la ubicación de:** Sí, el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna incluye todos los itinerarios peatonales accesibles para PMR. Descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.



Mapa

- **Audioguías con audiodescripción del Palacio Salazar- Obispado de Tenerife:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Audioguías

- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española del Palacio Salazar- Obispado de Tenerife:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Signoguías

- **Audioguías con locución en español del Palacio Salazar- Obispado de Tenerife:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Recorrido de la ruta

-  **Información del Palacio Salazar- Obispado de Tenerife en Lectura fácil:** Sí, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil.

- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.



Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR (personas con movilidad reducida)


- **Acceso sin desniveles:** Sí
- **Ancho de paso de la puerta:** Mayor o igual a 80cm
- **Apertura de la puerta:** Hacia el exterior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** No.

Inodoro

- **Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:** Si
- **El espacio lateral es mayor o igual que 80 cm:**
Lado izquierdo
- **Tiene barra (s) de apoyo:**
Sí
- **Barras de apoyo del inodoro:** Lado izquierdo y derecho
- **La barra de apoyo del lado izquierdo es:** abatible.
- **Las barras del lado derecho es:** fija.
- **Altura del asiento del inodoro :** Estándar (entre 40 y 45cm)

Lavabo

- **Con grifo de monomando**
- **Sin pedestal**



Aseo adaptado



Aseo adaptado



Sala de exposiciones de la planta baja:

- **Acceso a la sala de la planta baja:** La sala de la planta baja está a nivel de la recepción y del claustro.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y sin desniveles
- **Anchura de paso de la puerta principal:** 2 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Señalización homogénea:** Sí
- **Señalización con contraste de color /atorrelieve / braille:** No
- **Material expositivo:** Parte de su contenido expositivo es accesible. Tiene vitrinas y paneles que permiten la aproximación lateral y frontalmente a las personas usuarias de silla de ruedas.

Salón de actos – Sala de presentaciones

- **Ubicación:** en la planta baja
- **Acceso a la sala:** se realiza sin desniveles.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y continuo.
- **Anchura de paso de la puerta principal:** superior a 2 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mesa de estrado:** al mismo nivel que la sala.
- **Dispone de plazas reservadas para PMR:** No, pero su mobiliario móvil permite habilitar espacios reservados en las primeras filas.
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Está equipada con bucle magnético:** No



Claustro



**Casa
Montañés
(Consejo
Consultivo
de Canarias)**



Dirección:

C/San Agustín, 16.
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono:

922 263090



Web:

www.consultivodecanarias.org



Horario:

De 9 a 13 h



Entrada:

Consultar web para visitas.



Guagua/Bus:

Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía:

Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



**Parking
Accesible:**

Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo.



Información General.

Este edificio es una de las mejores muestras de arquitectura civil que posee La Laguna. Su construcción data de 1746, realizada por el sargento mayor Francisco Montañés, cuyo escudo de armas se sitúa en la portada. Desde su rehabilitación parcial en 1986 es la sede del Consejo consultivo de Canarias, terminándose de restaurar en 1994.



Se trata de una edificación residencial de dos plantas y entresuelo, distribuida alrededor de dos patios de gran belleza descentrados respecto al eje central. La fachada principal consta de una portada en la que se ubica el

mencionado escudo realizado en mármol. A través del zaguán se accede al primer patio con una fuente de piedra de centro rodeada de vegetación al modo árabe.

En la planta superior hay una galería de madera aporticada en tres de sus lados, cerrada mediante ventanas de guillotina y terminada con un pequeño alero. Se soporta mediante pies derechos sobre bases y puntos de piedra. A la derecha aparece la escalera que comunica con el entresuelo, independiente del resto de estancias. Los interiores están decorados con pinturas murales neopompeyanas realizadas a finales del siglo XIX por Marcelino de Oraá . La trabajada carpintería en puertas ventanas y techos completa en la lista de valores que posee este inmueble.

El claustro dispone de **dos plantas** de galerías alrededor de un patio ajardinado. El patio cuenta con columnas que soportan la galería superior.



La entrada de la Casa Montañés tiene un escalón de 15cm, para salvar esa altura se requiere solicitar a recepción una rampa móvil. Esta rampa mide 1m de anchura y 1.20 de largo.

Desde la entrada principal del edificio se llega al vestíbulo. A continuación se encuentra el claustro que da acceso a la recepción, al salón de actos, las escaleras y otras estancias de uso interno. Hay un pasillo alrededor del claustro que permite la circulación de usuarios de sillas de ruedas.

Entorno exterior:

- **Tipo de calle:** llana, peatonal y accesible.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.

Entrada:

- **El acceso al edificio tiene:** un escalón de piedra de 15 cm de altura. Se requiere solicitar a recepción una rampa para salvar el desnivel.
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si, hay un tótem informativo en el exterior.
- **La entrada analizada es:** la principal.
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm.



Entono exterior



Entrada

Zona de atención al público

- **Mostrador de atención al público próximo a la entrada:** Si
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** No.
- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si.
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No



Circulación interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Parcial.
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/ altorrelieve/ braille:** No


Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

Escaleras

- **Altura del escalón:** 23 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No



Claustro



Escaleras

Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva.

- **Mapa turístico con la ubicación de la Casa Montañés:** Sí, el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna incluye todos los itinerarios peatonales accesibles para PMR. Descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.



Mapa



- **Audioguías con audiodescripción de la Casa Montañés:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).

- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española de la Casa Montañés:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).

- **Audioguías con locución en español de la Casa Montañés:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).

-  **Información de la Casa Montañés en Lectura fácil:** Sí, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil.

- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.



Audioguías

Signoguías

Itinerario ruta

Salón de actos – Sala de presentaciones

- **Ubicación:** en la planta baja
- **Acceso a la sala:** se realiza sin desniveles.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y continuo.
- **Anchura de paso de la puerta principal:** superior a 2 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Dispone de plazas reservadas para PMR:** No, pero su mobiliario móvil permite habilitar espacios reservados en las primeras filas.
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Está equipada con bucle magnético:** No



Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) Casa Jesuítas



Dirección: C/San Agustín, 23
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono: 922250010



Web: rseapt.es/es/la-economica/la-economica



Email: secretaria@rseapt.com



Horario: De lunes a viernes de 9 a 15h



Entrada: Consultar web para visitas



Guagua/Bus: Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía: Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible: Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo.



Información General.

Este edificio, también conocido como “Universidad de San Fernando” o “Antiguo Colegio de Los Jesuitas” fue construido por la Compañía de Jesús en 1733, según planta del clérigo José Jacinto de Loreto. Desde 1778, expulsados los jesuitas, albergan la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT), promovida por Carlos III. En 1792 comienza a acoger usos docentes y en 1817 se instala la recién fundada Universidad de San Fernando, simultaneando usos hasta el traslado de la universidad a mediados del siglo XX. La planta se configura en forma de L en torno a un patio interior y a lo largo de las calles de San Agustín y Tabares de Cala.



La fachada contiene una portada de cantería azul, formada por un portal sobre el que se ubica un frontón curvo partido rematado con bolas, situándose a la izquierda del escudo de la citada Real Sociedad. En el interior todavía se ve el arco de piedra de lo que fue el oratorio, así como un artesonado

de madera sobre la escalera principal.



La entrada principal del RSEAPT tiene un escalón de 15 cm de altura y una anchura de paso superior a 1m. Se requiere solicitar a recepción una rampa para salvar el desnivel. La rampa mide 1m de anchura y 1.30m de largo.

La puerta principal tiene un peldaño de madera de 12cm de altura. El travesaño de madera puede eliminarse si se abre la puerta totalmente. Desde la entrada principal del edificio se llega, sin desniveles, al vestíbulo. Desde el vestíbulo se accede al claustro.



El claustro dispone de **dos plantas** de galerías alrededor de un patio. El patio cuenta con columnas que soportan la galería superior.

El claustro, en la planta baja, da acceso a la recepción, al salón de actos, biblioteca-sala de estudios, escaleras, ascensor y aseos adaptados. Hay un pasillo alrededor del claustro que permite la circulación de usuarios de sillas de ruedas.

En la planta alta se encuentran aulas de formación y dependencias de uso privado de la entidad.

Entorno exterior:


- **Tipo de calle:** llana, peatonal y accesible.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.



Entorno exterior

Entrada:

- **El acceso al edificio tiene:** un escalón de piedra de 16 cm de altura. Se requiere solicitar a recepción una rampa para salvar el desnivel.
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si, hay un tótem informativo en el exterior.
- **La entrada analizada es:** la principal.
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm.



Entrada

Zona de atención al público

- **Mostrador de atención al público próximo a la entrada:** Si
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** No.
- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si.
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No



Circulación interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Total
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/ altorrelieve/ braille:** No

Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

Escaleras


- **Altura del escalón:** 20 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No

Ascensor


- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.10m anchura y 1.40m de fondo de la cabina)
- **Con información sonora:** Si (en el interior de la cabina)
- **Con información visual:** Si (en el exterior e interior de la cabina).
- **Botones de color contrastado:** Si
- **Botones en altorrelieve:** Si
- **Botones en braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si




Interior Planta Alta



Circulación interior



Escaleras




Ascensor



Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Sí, en Guía de La Laguna Inclusiva.
- **Mapa turístico con la ubicación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) :** Sí, el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna incluye todos los itinerarios peatonales accesibles para PMR. Descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.



Mapa

- **Audioguías con audiodescripción de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT):** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Audioguías

- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT):** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Signoguías

- **Audioguías con locución en español de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT):** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Itinerario ruta

- **Información de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) en Lectura fácil:** Sí, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil.

- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.



Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR (personas con movilidad reducida)

- **Acceso sin desniveles:** Sí
- **Ancho de paso de la puerta:** Mayor o igual a 80cm
- **Apertura de la puerta:** Hacia el exterior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** No.

Inodoro

- **Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:** Si
- **El espacio lateral es mayor o igual que 80 cm:**
Lado izquierdo
- **Tiene barra (s) de apoyo:**
Sí
- **Barras de apoyo del inodoro :** Lado izquierdo y derecho
- **La barra de apoyo del lado izquierdo es:** abatible.
- **Las barras del lado derecho es:** fija.
- **Altura del asiento del inodoro :** Estándar (entre 40 y 45cm)

Lavabo

- **Con grifo de monomando**
- **Sin pedestal**



Aseo



Aseo



Sala de exposiciones de la planta baja:

- **Acceso a la sala de la planta baja y primera planta:** La sala de la planta baja está a nivel de la recepción, su itinerario es accesible.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Tipo de suelo:** homogéneo y sin desniveles.
- **Anchura de paso de la puerta principal:** 2 m.
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Señalización homogénea:** Sí
- **Señalización con contraste de color /altorrelieve / braille:** No
- **Material expositivo:** parcialmente accesible.



Claustro

Salón de actos – Sala de presentaciones

- **Ubicación:** en la planta alta
- **Acceso a la sala:** se realiza sin desniveles.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y continuo.
- **Anchura de paso de la puerta principal:** superior a 2 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mesa de estrado:** Con 1 escalón.
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Está equipada con bucle magnético:** No
- **Dispone de plazas reservadas para PMR:** No pero su mobiliario móvil permite habilitar espacios reservados en las primeras filas.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí



Salón de actos



Salón de actos



Salas de lectura de la planta baja

Mobiliario de las salas de lectura

- **Acceso a la sala:** mediante una rampa de pendiente suave.
- **Altura superior de la mesa de estudio:** 71 cm.
- **Altura libre inferior de la mesa de estudio:** 68 cm.
- **Fondo bajo la mesa:** 60cm.
- **Altura de las estanterías:** 0.40m y 1.80 m
- **Espacio de circulación para silla de ruedas entre el mobiliario:** Sí
- **El mobiliario de las bibliotecas-salas de estudio de la planta baja permite el acceso a personas con movilidad reducida.**



Biblioteca

Aulas de la primera planta

Mobiliario de las aulas de la primera planta.

- **Acceso a la sala:** El acceso a la 1ª planta se realiza en ascensor, y la entrada a la sala no tiene desniveles.
- **Altura superior de la mesa de estudio:** 70 cm.
- **Altura libre inferior de la mesa de estudio:** 67 cm.
- **Fondo bajo la mesa:** 60cm.
- **Espacio de circulación para silla de ruedas entre el mobiliario:** Sí
- **Disponibilidad de ordenadores en mesas accesibles:** Sí
- **El mobiliario de las aulas de la primera planta permiten el acceso a personas con movilidad reducida:** Sí (aproximación frontal)



Aulas



Dependencias



**Casa Alvarado de Bracamonte
Casa de los Capitanes Generales**



Dirección: Calle Carrera y Obispo Rey Redondo, 7
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono: 922 63 11 94
648 413 245



Web: turismo.aytolalaguna.es/casa-capitanes



Email: infoturismolaguna@lalaguna.es



Horario: Julio a septiembre (excepto festivos):
De lunes a viernes de 9 a 15.30h
Octubre a Junio (excepto festivos):
De 9 a 16.30h



Entrada: Gratuita



Guagua/Bus: Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía: Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible: Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo.



Información General

Existe en La Laguna un portal que conduce al siglo XVII, la Casa de Alvarado Bracamonte, también de los Capitanes Generales. Al atravesar la entrada permite al visitante sumergirse en un viaje atrás en el tiempo convirtiéndole en testigo de la solemnidad de las casas señoriales de la época, hogar de distinguidos capitanes. La Casa refleja con detalle el alto estatus de sus propietarios. Ya desde el exterior se aprecia la singularidad del edificio caracterizado por el trabajo de albañilería sobre cantería, con portada de gusto barroco.

La suma de sus elementos patrimoniales permite hacerse una idea de la riqueza de sus antiguos moradores. La majestuosidad de su patio interior porticado no deja a nadie indiferente. Sus columnas, trabajadas en piedra volcánica roja y de orden toscano sobre plintos, se intercalan con pies derechos de madera soportando la galería superior.



Esta clase de columnas lo convierten en un claro ejemplo del patio tradicional canario. Esta casa señorial destaca por ser un referente fiel de las construcciones domésticas de las islas

durante el siglo XVII. Popularmente el inmueble se conoce como Casa de Alvarado Bracamonte en honor al gobernador, corregidor y capitán de guerra de Tenerife y La Palma, que dispuso su construcción entre 1624 y 1631. Más tarde, durante las primeras dos décadas del siglo XVIII, sirvió de residencia a los Capitanes Generales de las Islas. Actualmente el inmueble pertenece al Ayuntamiento.

El edificio, que ha sido restaurado, tiene su fachada a las calles de Viana y Obispo Rey Redondo (C/ de La Carrera). En la actualidad acoge a la Oficina Municipal de Turismo y al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio CICOP.



La entrada principal tiene un escalón de 8 cm de altura y una anchura de paso superior a 1m. Se requiere solicitar al personal una rampa para salvar el desnivel. La rampa mide 1.50m de anchura y 0.30m de largo.

Desde la entrada principal del edificio se llega al vestíbulo sin desniveles. A continuación, se accede al claustro.

El claustro dispone de dos plantas de galerías alrededor de un patio. El patio cuenta con columnas que soportan la galería superior.

El claustro, en la planta baja, da acceso a la oficina de turismo, al CICOP, a las escaleras, ascensor y a los aseos no adaptados. Hay un pasillo alrededor del claustro que permite la circulación de usuarios de sillas de ruedas.

Entorno exterior:

- **Tipo de calle:** llana, peatonal y accesible.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.



Entorno exterior

Entrada:

- **El acceso al edificio tiene:** un escalón de piedra de 8 cm de altura. Se requiere solicitar a su personal una rampa para salvar la altura.
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si, hay un tótem informativo en el exterior.
- **La entrada analizada es:** la principal.
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm.



Entrada



Zona de atención al público

- **Mostrador de atención al público próximo a la entrada:** Si, en la oficina de turismo.
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** Si, en la oficina de turismo.
- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si.
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No



Oficina de turismo

Circulación interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Parcial, sólo la planta baja.
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/ altorrelieve/ braille:** No



Circulación interior


Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

Escaleras

- **Altura del escalón:** 24 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No



Rampa




Escaleras



Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Sí, en la Guía de La Laguna Inclusiva.
- **Mapa turístico con la ubicación:** Sí, el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna incluye todos los itinerarios peatonales accesibles para PMR. Descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.
- **Audioguías con audiodescripción:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).
- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).
- **Audioguías con locución en español de la Casa Alvarado de Bracamonte Casa de los Capitanes Generales:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta Monumental (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Mapa



Audioguías



Signoguías



Itinerario de la ruta




- 
Información de la Casa Alvarado de

- Bracamonte Casa de los Capitanes Generales en**

- Lectura fácil:** Sí, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil.

- Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.

- 
Maquetas táctiles: Sí, en el claustro hay maquetas táctiles de la Iglesia y la Torre de la Concepción a disposición de las personas con discapacidad visual, así como del Padre Anchieta, estimado jesuita, nacido en La Laguna en 1534, evangelizador del Brasil y fundador de la ciudad de Sao Paulo.



Maquetas táctiles



Maquetas táctiles



Claustro



Casa de Ossuna



Dirección:

C/ Juan de Vera, 4.
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono:

922 250 592



Web:

www.iecan.org



Email:

iecanarios@gmail.com



Horario:

De lunes a viernes de 9 a 13h



Entrada:

Gratuita



Guagua/Bus:

Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía:

Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible:

Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo.



Información General.

La Casa de Ossuna fue construida por el capitán Manuel Delgado a mediados del s.XVII y pasó posteriormente a propiedad de la familia de Ossuna. El edificio se destina a archivo y sede del Instituto de Estudios Canarios . Su nutrido archivo posee documentos de interés, sobre todo relativos a la familia Anchieta, uno de cuyos miembros más ilustres fue el jesuita José de Anchieta, nacido en La Laguna en 1534, evangelizador del Brasil y fundador de la ciudad de Sao Paulo.


Manuel de Ossuna, tras morir sin descendencia, en 1958 dejó a la ciudad de La Laguna una herencia de un valor inigualable. Este amante de la historia y coleccionista compulsivo dedico gran parte de su vida a reunir un sinfín de bienes artísticos y documentales. Tras su muerte, su legado pasó a formar parte del patrimonio de la ciudad. Para que todos los laguneros pudiesen conocer esta rica herencia, el Ayuntamiento creará en la Casa de Ossuna un museo abierto al público. La construcción que consta de tres plantas. Sigue la estructura de las viviendas urbanas que predominaban en la época. Entonces se les conocía como Casas granero o casas altas. De su fachada destaca su elegancia y su impresionante balcón corrido de madera.

El interior de la vivienda parte del zaguán y se distribuye a través de un patio central, otro lateral y un traspatio. Originalmente la primera planta estaba destinada al servicio mientras que las recámaras del segundo piso estaban reservadas a la familia. Aunque a pie de calle de la casa de Ossuna podría parecer un inmueble el uso merece la pena adentrarse en ella para descubrir las particularidades que alberga en su interior



Entorno exterior:

- **Tipo de calle:** Tipo de calle: llana, peatonal y accesible.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.



Entorno exterior

Entrada:

- **El acceso al edificio tiene:** es accesible, no tiene desniveles.
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si, hay un tótem informativo en el exterior.
- **La entrada analizada es:** la principal.
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm.



Entrada

Zona de atención al público

- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si.
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No

Circulación interior

- **Circulación / Desplazamiento con silla de ruedas:** Total
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/altorrelieve/braille:** No



Establecimiento de varias plantas; El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

Escaleras

- **Altura del escalón:** 23 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No

Ascensor

- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.10m anchura y 1.40m de fondo de la cabina)
- **Con información sonora:** Si (en el interior y exterior de la cabina)
- **Con información visual:** Si (en el interior y exterior de la cabina).
- **Botones de color contrastado:** Si
- **Botones en altorrelieve:** Si
- **Botones en braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si

Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva.

• **Mapa turístico con la ubicación de la Casa de Ossuna:** Sí, el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna incluye todos los itinerarios peatonales accesibles para PMR. Descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.

• **Audioguías con audiodescripción de la Casa de Ossuna:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



Mapa



Audioguías



- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española de la Casa de Ossuna:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



- **Audioguías con locución en español de la Casa de Ossuna:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la signoguía al final de esta Guía).



- **Información de la Casa de Ossuna en Lectura fácil:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil.

- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.

Acceso a instalaciones comunes

Aseo adaptado en zonas comunes

- **Aseo para PMR (personas con movilidad reducida)**
- **Acceso sin desniveles:** Sí
- **Ancho de paso de la puerta:** Mayor o igual a 80cm
- **Apertura de la puerta:** Hacia el exterior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** Si

Inodoro

- **Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:** Si
- **El espacio lateral es mayor o igual que 80 cm:** Lado izquierdo / Lado derecho
- **Tiene barra (s) de apoyo:** Sí
- **Barras de apoyo del inodoro :** Lado izquierdo y derecho
- **La barra de apoyo del lado derecho es:** abatible.
- **Las barras del lado izquierdo es:** fija.
- **Altura del asiento del inodoro :** Estándar (entre 40 y 45cm)



Lavabo

- **Con grifo de monomando**
- **Sin pedestal**

Sala de exposiciones de la planta baja y primera planta

- **Acceso a la sala de la planta baja y primera planta:** La sala de la planta baja está a nivel de la recepción mientras que el acceso a la sala de la 1ª planta se realiza por medio de escaleras o ascensor, como alternativa accesible.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y sin desniveles
- **Anchura de paso de la puerta principal:** 2 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Señalización homogénea:** Sí
- **Señalización con contraste de color /atorrelieve / braille:** No
- **Material expositivo:** El contenido expositivo es, en su mayoría, accesible. La Fundación tiene vitrinas y paneles accesibles.

Salón de actos – Sala de presentaciones

- **Ubicación:** en la planta baja
- **Acceso a la sala:** se realiza sin desniveles.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y continuo.
- **Anchura de paso de la puerta principal:** superior a 2 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mesa de estrado:** Con 3 escalones.
- **Dispone de plazas reservadas para PMR:** No pero su mobiliario móvil permite habilitar espacios reservados en las primeras filas.
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Está equipada con bucle magnético:** No



Dirección:

Calle Obispo Rey Redondo, 5
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono:

922 60 11 00



Web:

www.aytolalaguna.es



Horario:

De lunes a viernes de 8.30 a 14h



Guagua/Bus:

Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía:

Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible:

Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo



Información General.

Se construyó a principios del siglo XVIII reinando Felipe V y siendo Corregidor Don José Antonio de Ayala, tal como reza la inscripción de la portada.

Su función original era la de albergar las oficinas para el control de ciertas actividades económicas de la isla, pero llegó a servir también de cuartel, posada y sede de partido sucesivamente durante el siglo XIX.

La Alhóndiga es el lugar donde se abastecía a los vecinos más pobres, prestándoles trigo cuando no podían comprarlo, o vendiéndoles pan amasado a un precio inferior al mercado en épocas de penurias. Igualmente proporcionaba trigo para simiente a los labradores, tanto para sus propias tierras como para las arrendadas al Cabildo. Albergó los almacenes del Cabildo, sobre todo de los excedentes de las cosechas; pero también tenía las dependencias administrativas y de control de distintas actividades económicas de la Isla.

Ha tenido también otros usos. Fue cárcel durante la Guerra de Secesión (1809), Juzgado de Partido, cuartel militar y posada. En el XX, alojamiento de la Guardia Civil, cuartel de la Compañía de ametralladoras, hospital durante la gripe de 1918, escuela y juzgado.



Construida entre 1705 y 1709, como se indica en la inscripción de la portada, “Reinando Felipe V...” Se trata de una fachada reformada al estilo neoclásico, a mediados del XIX, rematada con una gran cornisa de piedra y un frontón triangular sobre el antepecho que oculta la cubierta. El proyecto se le había encargado al arquitecto Manuel de Oraá, con la intención de convertir el edificio en teatro. Actualmente alberga diferentes dependencias municipales, y su interior quizás conserve parte de la estructura del edificio original.



Entorno exterior:

- **Tipo de calle:** Tipo de calle: llana, peatonal y accesible.
- **Pavimento:** continuo, homogéneo y antideslizante.

Entrada

- **El acceso al edificio tiene:** 4 escalones y una rampa con una pendiente del 17% (superior a lo indicado por la normativa vigente).
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si, hay un tótem informativo en el exterior.
- **La entrada analizada es:** la principal. Hay una entrada alternativa accesible por el aparcamiento municipal de la parte trasera del edificio.

- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm.

Personal de atención al público

- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No

Circulación interior


- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Parcial, sólo la planta baja.
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado/altorrelieve/braille:** No



Entorno exterior



Entrada




Itinerario interior



Escaleras

- **Altura del escalón:** 24 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No



Escaleras

Ascensor

- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.10m anchura de cabina y 1.40 fondo de la cabina).
- **Con información sonora:** Si
- **Con información visual:** Si
- **Cabina con visión panorámica (acristalada).**
- **Botones de color contrastado:** Si
- **Botones en altorrelieve:** Si
- **Botones en braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si



Ascensor

Aseos

El establecimiento cuenta con una cabina de aseo no adaptado para personas con movilidad reducida.

- **Aseo adaptado en zonas comunes**
- **Aseo para PMR (personas con movilidad reducida)**
- **Acceso sin desniveles:** Sí
- **Ancho de paso de la puerta:** 70 cm.
- **Apertura de la puerta:** Hacia el interior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** No